

Тавдинский городской округ
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа с. Кошуки

623965 с. Кошуки, Тавдинский район, ул. Мира, 1, тел. (34360) 3-34-46
ОГРН 1026601904779, ИНН 6634007617, КПП 663401001, д/сч. 03906300520 в финансовом управлении
администрации Тавдинского городского округа, e-mail: scoolkosuki@mail.ru

Информация по устранению предписания

от 28.04.2023г. №66-04-13/09-1413-2023 Роспотребнадзора

№ п/п	Содержание нарушения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Устранить дефекты стен и потолка в спортивном зале	31.08.2023	завхоз	Оформлена заявка на проведение капитального ремонта
2	При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации выполнять мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов на экране	31.08.2023	завхоз	Использовано дополнительное затемнение оконных проемов во время использования ЭСО
3	В зоне рекреации использовать светильники с одинаковыми типами лампами и спектрами светового излучения	31.08.2023	завхоз	Произведена замена ламп в зоне рекреации
4	Заменить осветительные приборы в мастерской	31.08.2023	завхоз	Внесены в смету на замену в 2024г.
5	Очистить полностью собственную территорию образовательного учреждения	31.08.2023	завхоз	Территория образовательного учреждения очищена полностью
6	Провести инструктаж по приготовлению дез.средств. Отработать технологию приготовления дез.средств. Представить соответствующие документы	31.08.2023	завхоз	Проведен инструктаж с работниками по приготовлению дез.средств под роспись. (Копия прилагается) Отработана технология приготовления в соответствии с инструкциями.
7	Учебный кабинет физики оборудовать демонстрационным столом, установленным на подиуме.	31.08.2023	завхоз	Внесены в смету на 2024 г.
8	В учебном кабинете «Информатика» обеспечить боковое левостороннее естественное освещение. При использовании ЭСО в кабинете «Информатика» выполнить мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов на экране	31.08.2023	завхоз	Обеспечено боковое левостороннее естественное освещение. При использовании ЭСО выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появления бликов.
9	Расписание классов 9,10,11 составить с учетом динамики недельной умственной работоспособности обучающихся	31.08.2023	Зам. директора по УВР	Расписание уроков скорректировано с учетом динамики недельной умственной работоспособности обучающихся

И.о. директора:



Кузьмина М.В.